GMINA MROCZA
89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20
Tel. (052) 3867410, Fax. (052) 3856241
e-mail: urzad@mrocza.pl
www.mrocza.pl
NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

Mrocza, dnia 07.08.2014 r.

L.dz.: RI. 271.2.9.2014

Wszyscy Wykonawcy

Dot. Modernizacji kotłowni polegającej na wymianie palnika olejowego o mocy 180 kW na palnik pelletowy o mocy 190 kW oraz wybudowania pojemnika do przechowywania pelletu w obiekcie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy

Zapytanie:

1) Jaki jest aktualnie kocioł olejowy, proszę o podanie typu, rodzaju najlepiej danych z tabliczki znamionowej kotła?
2) Czy zamawiający może udostępnić dokumentację fotograficzną kotłowni?
3) Czy zamawiający ma sugestie co do miejsca wykonania, posadowienia zbiornika na paliwo-pellet?
4) Czy zamawiający posiada projekt budowlany kotłowni olejowej z rzutami? Jeżeli tak to czy można otrzymać w formie PDF?
5) Jaka jest powierzchnia ogrzewana budynku oraz kubatura?
6) Czy budynek jest ocieplony, ma wymienioną stolarkę okienną, kiedy były prowadzone prace związane z termomodernizacją? Prosimy o udostępnienie zdjęć budynku?
7) Prosimy o podanie zużycia oleju opałowego za rok 2012 i 2013 w celu zbilansowania mocy.

Odpowiedź Zamawiającego:

1) Informacje udostępniono w dniu 06.08.2014 na stronie bip.mrocza.pl jako załącznik do zapytania ofertowego
2) Zdjęcia udostępniono w dniu 06.08.2014 na stronie bip.mrocza.pl jako załącznik do zapytania ofertowego
3) W istniejącym magazynie oleju
4) Rysunek poglądowy udostępniono w dniu 06.08.2014 na stronie bip.mrocza.pl jako załącznik do zapytania ofertowego
5) Kotłownia będzie obsługiwać budynek Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną o pow. Użytkowej równej 2 824,99 m2 oraz kubaturze równej 18 206,13 m2
6) Budynek gimnazjum to nowy budynek wybudowany w roku 2005, sala gimnastyczna wybudowana w roku 2007
7) Średnie roczne zużycie oleju wynosi 25 000,00 l.

Kierownik Referatu
Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
mgr inż. Krzysztof Wiese