ZESTAWIENIE STOLARKI

NR	DZ	DZ1	DZ2	DZ3	DZ4	DZ5	DZ6	O01
SCHEMAT								
ILOŚĆ SZTUK			2 L	1 P	1 L	1 L	1 P	
ŁĄCZNIE	1	1	2	1	1	1	1	1
wymiar zewnętrzny ościeżnic (mm) S_z	1880	2100	2100	2100	1200	1100	1000	745
H_z	2250	2300	2300	2300	2300	2300	2300	1155
OPIS	- drzwi dwuskrzydłowe rozsuwane - drzwi aluminiowe z wypełnieniem szklanym - światło przejścia po otwarciu min 180cm - schemat otwierania zgodnie z rzutem - drzwi sterowane za pomocą systemu SSP - szklenie potrójne, hartowane typu Float - kolor ramy RAL 7012 *Uwagi: - należy umieścić górę elementu drzwi w lini poziomego podziału elewacji, zgodnie z rysunkiem elewacji - według projektu dostawcy systemu	- drzwi dwuskrzydłowe rozwierane - drzwi aluminiowe z wypełnieniem szklanym - światło przejścia po otwarciu 1 skrzydła min 90cm - schemat otwierania zgodnie z rzutem - drzwi sterowane za pomocą systemu SSP - szklenie potrójne, hartowane typu Float - kolor ramy RAL 7012 - okucia i klamki wg. projektu dostawcy systemu - kolor okucia jasno szary - ogranicznik otwarcia 90^{0} *Uwagi: - należy umieścić górę elementu drzwi w lini poziomego podziału elewacji, zgodnie z rysunkiem elewacji - według projektu dostawcy systemu		- drzwi dwuskrzydłowe rozwierane - drzwi stalowe z wypełnieniem szklanym - światło przejścia po otwarciu 1 skrzydła min 90 cm - schemat otwierania zgodnie z rzutem - drzwi sterowane za pomocą systemu SSP - szklenie potrójne, hartowane typu Float - kolor ramy RAL 7012 - okucia i klamki wg. projektu dostawcy systemu - kolor okucia jasno szary - ogranicznik otwarcia 90^{0} *Uwagi: - należy umieścić górę elementu drzwi w lini poziomego podziału elewacji, zgodnie z rysunkiem elewacji - według projektu dostawcy systemu - U<0,7 W/m^{2}k	- drzwi jednoskrzydłowe - drzwi aluminiowe z doświetlem skrzydeł - światło przejścia po otwarciu min 90cm - schemat otwierania zgodnie z rzutem - drzwi wyposażone w samozamykacz *Uwagi: - należy umieścić górę elementu drzwi w lini poziomego podziału elewacji, zgodnie z rysunkiem elewacji	- drzwi jednoskrzydłowe - drzwi aluminiowe z doświetlem skrzydeł - światło przejścia po otwarciu min 90cm - schemat otwierania zgodnie z rzutem - drzwi wyposażone w samozamykacz *Uwagi: - należy umieścić górę elementu drzwi w lini poziomego podziału elewacji, zgodnie z rysunkiem elewacji	- drzwi jednoskrzydłowe - drzwi aluminiowe z doświetlem skrzydeł - światło przejścia po otwarciu min 90cm - schemat otwierania zgodnie z rzutem - drzwi wyposażone w samozamykacz *Uwagi: - należy umieścić górę elementu drzwi w lini poziomego podziału elewacji, zgodnie z rysunkiem elewacji	- rama okna stalowa - okno nieotwierane - szklenia podwójne - montować w licu elewacji

ZESTAWIENIE STOLARKI

NR	D01	D01'	D02	D02'	D02''	D03
SCHEMAT	SZATNIA 					
ILOŚĆ SZTUK	1 P	3 P 5 L	5 P 4 L	5 P 6 L	1 P 1 L	1 P
ŁĄCZNIE	1	8	9	11	2	1
wymiar zewnętrzny ościeżnic (mm) S_z	1500	1500	1000	1000	1390	1100
H_z	2100	2100	2100	2100	213,5	2100
OPIS	- drzwi z dwuskrzydłowe z doświetlem skrzydła - światło przejścia po otwarciu skrzydła min. 90cm - schemat otwierania zgodnie z rzutem - drzwi wyposażyć w systemy opóźniejące zatrzaskiwanie *Uwagi: - konstrukcja wg zaleceń producenta, wykończenie w okleinie koloru dębu	- drzwi z dwuskrzydłowe z doświetlem skrzydła - drzwi akustyczne na poziomie min.40dB - swiatło przejścia po otwarciu skrzydła min. 90cm - schemat otwierania zgodnie z rzutem - drzwi wyposażone w systemy opoźniające zatrzaskiwanie *Uwagi: - drzwi akustyczne zgodnie z norma PN-B 02151-3:2015-10 - konstrukcja wg zaleceń producenta, wykończenie w okleinie koloru dębu	- drzwi jednoskrzydłowe - światło przejścia po otwarciu min 90cm - drzwi z podcięciem wentylacyjnym (min 0,022m2) - schemat otwierania zgodnie z rzutem - drzwi akustyczne na poziomie min.50dB *Uwagi: - konstrukcja wg zaleceń producenta, wykończenie w okleinie koloru dębu - proponuje się wyposażenie w systemy opóźniajace zatrzaskiwanie - Drzwi akustyczne zgodnie z norma PN-B 02151-3:2015-10	- drzwi jednoskrzydłowe - światło przejścia po otwarciu min 90cm - drzwi z podcięciem wentylacyjnym (min 0,022m2) - schemat otwierania zgodnie z rzutem *Uwagi: - konstrukcja wg zaleceń producenta, wykończenie w okleinie koloru dębu - proponuje się wyposażenie w systemy opóźniajace zatrzaskiwanie	- drzwi z dwuskrzydłowe z doświetlem skrzydła - drzwi stalowe - swiatło przejścia po otwarciu skrzydła min. 120cm - schemat otwierania zgodnie z rzutem - drzwi wyposażone w systemy opóźniające zatrzaskiwanie - klasa odporności ogniowej EI30 *Uwagi: - konstrukcja wg zaleceń producenta, wykończenie w okleinie koloru dębu	- drzwi jednoskrzydłowe - światło przejścia po otwarciu min 100cm - drzwi z podcięciem wentylacyjnym (min 0,022m2) - schemat otwierania zgodnie z rzutem *Uwagi: - konstrukcja wg zaleceń producenta, wykończenie w okleinie koloru dębu - proponuje się wyposażenie w systemy opóźniajace zatrzaskiwanie

NR	D04	D04'	D05	D06	D06'	D07
SCHEMAT						
ILOŚĆ SZTUK	1 L	1 P	1 P	1 P 1 L	1 P 1 L	1 P 3 L
ŁĄCZNIE	1	1	1	2	2	4
wymiar zewnętrzny ościeżnic (mm) S_z	1000	1000	1000	1000	1000	1000
H_z	2100	2100	2100	2100	2100	2100
OPIS	- drzwi jednoskrzydłowe - światło przejścia po otwarciu min 90cm - schemat otwierania zgodnie z rzutem *Uwagi: - konstrukcja wg zaleceń producenta, wykończenie w okleinie koloru dębu - proponuje się wyposażenie w systemy opóźniajace zatrzaskiwanie	- drzwi jednoskrzydłowe - drzwi stalowe - światło przejścia po otwarciu min 90cm - schemat otwierania zgodnie z rzutem - klasa odporności ogniowej EI30 *Uwagi: - wykończenie w kolorze antracyt - proponuje się wyposażenie w systemy opóźniajace zatrzaskiwanie	- drzwi jednoskrzydłowe - drzwi stalowe - światło przejścia po otwarciu min 90cm - schemat otwierania zgodnie z rzutem - klasa odporności ogniowej EI60 *Uwagi: - wykończenie w kolorze antracyt - proponuje się wyposażenie w systemy opóźniajace zatrzaskiwanie	- drzwi jednoskrzydłowe - światło przejścia po otwarciu min 90cm - schemat otwierania zgodnie z rzutem - klasa odporności ogniowej EI30 *Uwagi: - konstrukcja wg zaleceń producenta, wykończenie w okleinie koloru dębu - proponuje się wyposażenie w systemy opóźniajace zatrzaskiwanie	- drzwi jednoskrzydłowe - światło przejścia po otwarciu min 90cm - schemat otwierania zgodnie z rzutem - klasa odporności ogniowej EI30 - drzwi z podcięciem wentylacyjnym (min 0,022m2) *Uwagi: - konstrukcja wg zaleceń producenta, wykończenie w okleinie koloru dębu - proponuje się wyposażenie w systemy opóźniajace zatrzaskiwanie	- drzwi jednoskrzydłowe - światło przejścia po otwarciu min 90cm - schemat otwierania zgodnie z rzutem *Uwagi: - konstrukcja wg zaleceń producenta, wykończenie w okleinie koloru dębu - proponuje się wyposażenie w systemy opóźniajace zatrzaskiwanie

NR	DT	DT'	DR	DF1	DF2	DA
SCHEMAT						
ILOŚĆ SZTUK	2 P	1 P	1 P 1 L	1 P	1 P	5 P 4 L
ŁĄCZNIE	2	1	2	1	1	9
wymiar zewnętrzny ościeżnic (mm) S_z	1000	1000	1100	1100	1390	1000
H_z	2100	2100	2100	2100	213,5	2100
OPIS	- drzwi stalowe - drzwi jednoskrzydłowe - światło przejścia po otwarciu min 90cm - schemat otwierania zgodnie z rzutem *Uwagi: - wykończenie w kolorze białym	- drzwi stalowe - drzwi jednoskrzydłowe - światło przejścia po otwarciu min 90cm - schemat otwierania zgodnie z rzutem - drzwi z podcięciem wentylacyjnym (min 0,022m2) - klasa odporności ogniowej EI30 *Uwagi: - wykończenie w kolorze białym	- drzwi jednoskrzydłowe - światło przejścia po otwarciu min 95cm - schemat otwierania zgodnie z rzutem *Uwagi: - konstrukcja wg zaleceń producenta, wykończenie w okleinie koloru dębu	- drzwi jednoskrzydłowe - drzwi szklane - światło przejścia po otwarciu min 90cm - schemat otwierania zgodnie z rzutem *Uwagi: - konstrukcja wg zaleceń producenta, wykończenie w okleinie koloru dębu	- drzwi z dwuskrzydłowe z doświetlem skrzydeł - drzwi stalowe - swiatło przejścia po otwarciu skrzydła min. 120cm - schemat otwierania zgodnie z rzutem - drzwi wyposażone w systemy opóźniające zatrzaskiwanie - klasa odporności ogniowej EI30 *Uwagi: - konstrukcja wg zaleceń producenta, wykończenie w okleinie koloru dębu	- drzwi jednoskrzydłowe - światło przejścia po otwarciu min 90cm - drzwi z podcięciem wentylacyjnym (min 0,022m2) - schemat otwierania zgodnie z rzutem - drzwi akustyczne na poziomie min.50dB *Uwagi: - konstrukcja wg zaleceń producenta, wykończenie w okleinie koloru dębu - proponuje się wyposażenie w systemy opóźniajace zatrzaskiwanie - Drzwi akustyczne zgodnie z norma PN-B 02151-3:2015-10

UWAGI:

1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.

2. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach.
Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informacje do biura projektowego.

3. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.

4. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
   - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
   - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)
   - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.
   - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

5. Rysunki architektoniczne należy odczytywać jedynie w powiązaniu z rysunkami branżowymi. Nieścisłości pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z głównym projektantem.

PAMAR PROJEKT
PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA
Projektowanie, nadzór, doradztwo
ul. Kukułcza 4, 86-061 Brzoza

TEMAT:	BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W MROCZY		
NAZWA RYSUNKU:	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI	SKALA:	
ADRES:	ul. Łobżenicka, Mrocza (dz. nr 419/1, 421/1)	NR RYS.:	A2-01
INWESTOR:	GMINA MROCZA		
ETAP PROJEKTU:	**PROJEKT WYKONAWCZY**		
BRANŻA:	**ARCHITEKTURA**	DATA:	16.07.2019
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Michał Pecold mgr inż. arch. Michał Weis		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Małgorzata Schmidt upr. nr GP-KZ-7342/126/92 specjalność: pełne architektoniczne		
SPRAWDZIŁ:			